



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

*Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю*

*Управление надзорной деятельности и профилактической работы*

*Территориальный отдел надзорной деятельности по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и  
городскому округу «Посёлок Агинское»*

*687000, п. Агинское, ул. Комсомольская, 19, т. 8(30239)3-41-61, e-mail: ogpn\_abo@mail.ru*

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

п.Агинское

(место составления акта)

« 29 » сентября 20 17 г.

(дата составления акта)

18.00ч.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 47

Место нахождения: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п.Агинское, ул.Бадмажабэ, д.17

Место осуществления деятельности: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п.Агинское, ул.Бадмажабэ, д.17

На основании распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городского округа «Посёлок Агинское» Игнатъевой Т.В. от 04.08.2017 года № 47 была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» городского округа «Посёлок Агинское»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» сентября 2017г. с 15ч.00мин. до 18ч.00 мин.

«29» сентября 2017г. с 17 ч.00мин.до 18ч.00мин.

Продолжительность проверки: два дня\4 часа

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городскому округу «Посёлок Агинское» ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 25.08.2017г. 10ч.00мин. Татаурова О.П.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: Игнатъева Татьяна Викторовна, государственный инспектор по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городскому округу «Посёлок Агинское» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Татаурова Ольга Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а именно:

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В соответствии с протоколом испытания системы пожарной автоматики от 15.09.2017г. №216 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» установлено, что в нарушении требований п.12.55 НПБ88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.» на объекте отсутствует резервное освещение в помещении охраны (основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями от 26.09.2016г. №947);

2. В соответствии с протоколом испытания системы пожарной автоматики от 15.09.2017г. №216 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» установлено, что в нарушении требований п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» в помещении столовой отсутствуют извещатели пожарные. При сработке извещателей пожарных в режиме «Пожар», в ряде помещений первого этажа на прибор приемно-контрольный проходит сигнал о неисправности шлейфов (обрыв, замыкание) (основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями от 26.09.2016г. №947);

3. В соответствии с протоколом испытания системы пожарной автоматики от 15.09.2017г. №216 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» установлено, что в нарушении требований п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.» в помещениях группы «Аленушка», медицинского блока, ясельной группы, первой старшей группы недостаточное звуковое давление. При срабатывании системы пожарной сигнализации в помещениях первого этажа система оповещения не осуществляет голосовое оповещение (основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями от 26.09.2016г. №947);

4. На момент проверки установлено, что в помещении электрощитовой допускается складирование горючих материалов (картонные коробки) (основание подп. ж) п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями от 26.09.2016г. №947). **Нарушение устранено в ходе проверки.**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(Подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(Подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(Подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(Подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол об административном правонарушении от 29.09.2017г. № 15 ;
2. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29.09.2017г. №47/1/12;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ТОНД по Агинскому, Дульдургинскому,  
Могойтуйскому районам и городскому округу «Посёлок  
Агинское» Игнатъева Т.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 29 " сентября 2017 года

М.Л.П.\*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующая Татурова Ольга Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 2 » октября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)