

ПРОТОКОЛ № 15
об административном правонарушении

«02» октября 2017 г.

п. Агинское

место составления: город, село, район

Я, начальник ТОНД по Агинскому, Могойтуйскому, Дульдургинскому районам и городскому округу «Посёлок Агинское» УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю майор вн.сл. Игнатьева Т.В.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) должностного лица /гражданина (ки):

ненужное зачеркнуть

1. Фамилия, имя, отчество Татаурова Ольга Петровна
2. Дата и место рождения _____
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. Агинский район, п. Агинское,
5. Место работы (учебы) МДОУ ЦРР –детский сад «Багульник» ГО «Поселок Агинское»
6. Занимаемая должность заведующая
7. Заработная плата (иной заработок) _____
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт выдан

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась

В ходе проведения плановой проверки по контролю (надзору) 13.09. и 29.09.2017г. в отношении МДОУ ЦРР –детский сад «Багульник» ГО «Поселок Агинское» по адресу: Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Бадмажабэ, д.17 установлены нарушения Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, **а именно:**

1. В соответствии с протоколом испытания системы пожарной автоматики от 15.09.2017г. №216 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» установлено, что в нарушении требований п.12.55 НПБ88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.» на объекте отсутствует резервное освещение в помещении охраны (основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями от 26.09.2016г. №947);

2. В соответствии с протоколом испытания системы пожарной автоматики от 15.09.2017г. №216 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» установлено, что в нарушении требований п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» в помещении столовой отсутствуют извещатели пожарные. При сработке извещателей пожарных в режиме «Пожар», в ряде помещений первого этажа на прибор приемно-контрольный проходит сигнал о неисправности шлейфов (обрыв, замыкание) (основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями от 26.09.2016г. №947);

3. В соответствии с протоколом испытания системы пожарной автоматики от 15.09.2017г. №216 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» установлено, что в нарушении требований п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.» в помещениях группы «Аленушка», медицинского блока, ясельной группы, первой старшей группы недостаточное звуковое давление. При срабатывании системы пожарной сигнализации в помещениях первого этажа система оповещения не осуществляет голосовое оповещение (основание п.61 Правил

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: 2. _____
фамилия, имя, отчество

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснить права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (_____)
подпись фамилия, инициалы

_____ (_____)
подпись фамилия, инициалы

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

✓ Татаурова О.П.

подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении

_____ законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы, вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков количество, стоимость, их место нахождение)

✓ Татаурова О.П.
подпись лица, отношении которого составлен протокол

(Татаурова О.П.)
фамилия, инициалы

Игнатъева Т.В.
подпись лица составившего протокол

(Игнатъева Т.В.)
фамилия, инициалы

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

_____ (подпись свидетеля) (Ф.И.О.)

_____ (подпись свидетеля) (Ф.И.О.)

_____ (подпись потерпевшего) (Ф.И.О.)

_____ (подпись потерпевшего) (Ф.И.О.)

Копию протокола получил: ✓ Татаурова О.П.
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

(Татаурова О.П.)
фамилия, инициалы

Протокол и материалы переданы на рассмотрение
Агинское, ул. Комсомольская, 19, каб. №103

Начальнику ТОНД Игнатъевой Т.В., п.